

## Checklista – Granskningshandling BRAND

Denna checklista ska vara komplett ifylld innan regionfastigheters personal eller person på uppdrag av regionfastigheter inleder granskning av projekthandlingar.

Eventuellt okryssad(e) ruta(or) ska efterföljas av en motiverande kommentar.

**Projektnr:** \_\_\_\_\_

**Projektamn:** \_\_\_\_\_

**Signering av Uppdragsansvarig**  
**alternativt Handläggare**<sub>(datum/namn)</sub> \_\_\_\_\_

# KONTROLLPUNKTER

Handlingarna följer gällande <b>PTS riktlinjer byggnadstekniskt brandskydd samt riktlinjer brandsläckningssystem</b> och eventuella avvikelser är förtecknade i lista.
<b>Utrymningsförutsättningar i Vk5C och Vk5D</b> har särskilt beaktats utifrån krav i PTS riktlinjer byggnadstekniskt brandskydd.
Handlingar, beskrivningar, ritningarna etc är kontrollerade att de <b>inte är motstridiga varandra</b> , att benämningar, nummer, namn, beteckningar etc är synkroniserade.
Handlingarna är <b>samgranskade mot övriga discipliner</b> samt befintliga förutsättningar.
Tekniska lösningar är <b>avstämda mot befintliga system</b> .
Handlingarna följer gällande <b>BBR</b> och krav enligt <b>AFS 2020:1</b> har inarbetats.
Krav enligt <b>LBE</b> och tillhörande föreskrifter är inarbetade.
Vid <b>ändringar</b> i befintliga byggnader är ändringens omfattning tydligt redovisad.
Utförandespecifikation för <b>brandlarmet</b> har tagits fram.
Brandskyddsredogörelsen har uppdaterats, inklusive ritningar (anges av RFA när aktuellt).
Brandskydd under byggtid har omhändertagits i projektet enligt gällande rutin.
Kända brister från brandskyddsinventeringar har omhändertagits där så vart möjligt.
Riktlinje för installation av sprinkler har följts.

**Handlingarna är i sin helhet internt granskade av konsultfirmans/projektets uppdragsansvarige.**

Om  
uppfyllt  
ikryssas  
ruta med  
(X)

## KOMMENTAR

(t ex om kontrollpunkt inte är aktuell eller inte ingår i projektets omfattning)